ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ Α
(ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ)

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ Β
(ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ)



Στοιχεία Προμετρήσεων

Όγκος εκσκαφών = (0.45+D)*1.00
Επιφάνεια οδοστρώματος = (0.45+D)*L
Όγκος άμμου εγκιβωτισμού= ((0.45+D)*(0.35+D)x3,14D²/4)*L
Όγκος επίχωσης με θραυστό υλικό (3Α) της ΠΤΠ 150= ((0.45+D)*(H-(0.45+D)))*L

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Στοιχεία Προμετρήσεων

Χωματουργικά

Επιφάνεια οδοστρώματος = 2,60x2,60 = 6,76 τ.μ.
Όγκος εκσκαφών = 6,76(H+0,65) κ.μ. = Εκ
Επιφάνεια αποκατ. οδοστρώματος = 6,76-0,75x0,55=6,35 τ.μ.
Όγκος επιχώσεων = Εκ-1,60x1,60x(H+065)-0,30(2,60x2,60-1,60x1,60)= κ.μ.

Σκυροδέματα

Επιφάνεια ξυλοτύπων=4x1,60(H+0,20)+4x1,2H+1,20x1,20=11,20H+2,72τ.μ.=
Όγκος σκυροδέματος κατηγορίας C10/12 =1,60x1,60x0,15=0,38 κ.μ.
Όγκος σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 =
=2x0,20(H+0,2)(1,5+1,60)+2x0,20x1,20x1,20-0,20x0,75x0,55=
=1,12H+0,72 κ.μ.=
Βάρος ανδρικού οπλισμού σκυροδέματος =
(4(1,6+1,20)(H+0,20)+2(1,60x1,60))8,63 χλγρ=
Βάρος στεγανωτικού υλικού σκυροδέματος = 2 χλγρ/κ.μ.
Ασφαλτική επάλειψη = 1,60x1,60+4x1,6(H+0,2) τ.μ. =
Στεγανοποιητική επάλειψη σκυροδέματος = 2x1,20x1,20+4x1,2(H-0,4) τ.μ.=
Χυτοσιδηρές βαθμίδες = (H-0,30)2,5 χλγρ =
Χυτοσιδηρό κάλυμα = 69 χλγρ

ΤΟΜΗ Α - Α'



ΤΟΜΗ Β - Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΕΡΓΟ:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010	
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ: