

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 7


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V , 4KW 9A		3 Τεμ.			
2	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 5,5KW 12A		3 Τεμ.			
3	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 7,5KW 18A		3 Τεμ.			
4	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 11KW 25A		3 Τεμ.			
5	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 15KW 32A		3 Τεμ.			
6	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 18,5KW 38A		3 Τεμ.			
7	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230 , 22KW 50A		3 Τεμ.			
8	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 30KW 65A		3 Τεμ.			
9	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 37KW 80A		3 Τεμ.			
10	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 45KW 95A		2 Τεμ.			
11	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 55KW 115A		2 Τεμ.			
12	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 75KW 150A		2 Τεμ.			
13	Αυτόματος Διακόπτης		2 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 7


	Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 5,5 KW 9... 13A					
14	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 7,5 KW 12... 18A		2 Τεμ.			
15	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 11 KW 17... 25A		2 Τεμ.			
16	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 15 KW 23... 32A		2 Τεμ.			
17	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 18,5 KW 30... 40A		2 Τεμ.			
18	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 22 KW 37... 50A		2 Τεμ.			
19	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 30 KW 48... 65A		2 Τεμ.			
20	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C, ονομαστικής έντασης 6A		5 Τεμ.			
21	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C, ονομαστικής έντασης 10A		5 Τεμ.			
22	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C, ονομαστικής έντασης 16A		5 Τεμ.			
23	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C, ονομαστικής έντασης 10A		5 Τεμ.			
24	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C, ονομαστικής έντασης		5 Τεμ.			

	Τίτλος :		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 7


	16A					
25	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 25A		5 Τεμ.			
26	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 32A		5 Τεμ.			
27	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 40 A		8 Τεμ.			
28	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 63A		8 Τεμ.			
29	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 80A		8 Τεμ.			
30	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 125A		8 Τεμ.			
31	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 160A		8 Τεμ.			
32	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 100A		8 Τεμ.			
33	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 125A		8 Τεμ.			
34	Βάση NH00 3P 160A Στήριξη Ράγας Πλήρως Καλυμμένες		2 Τεμ.			
35	Βάση NH01 250A με Επαφές Βίδας για Ακροδέκτη		2 Τεμ.			
36	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 1,6...2,5A D09...D38		2 Τεμ.			
37	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 5,5...8A		2 Τεμ.			
38	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 9...13A		2 Τεμ.			
39	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 16...24A		2 Τεμ.			
40	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 23...32 A		2 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 7


41	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 30...40A		2 Τεμ.			
42	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 37...50A		2 Τεμ.			
43	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 48...65A		2 Τεμ.			
44	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 63...80A		2 Τεμ.			
45	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 80...104A		1 Τεμ.			
46	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 95...120A		1 Τεμ.			
47	Χρονική Επαφή Delay on 0,1-30sec		2 Τεμ.			
48	Χρονική Επαφή Delay off 0,1-30sec		2 Τεμ.			
49	Βοηθητική Επαφή 2NO+2NC		5 Τεμ.			
50	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PT432		3 Τεμ.			
51	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1-60min PT425		3 Τεμ.			
52	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1-15min PT424		3 Τεμ.			
53	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 12V AC		5 Τεμ.			
54	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V AC		5 Τεμ.			
55	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V AC		5 Τεμ.			
56	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 230V AC		5 Τεμ.			
57	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V DC		5 Τεμ.			

	Τίτλος :		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		ENT 07-20-02	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	Σελ. 5 από 7	
	Αναθεώρηση : 4			

58	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V DC		5 Τεμ.			
59	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 12V AC		5 Τεμ.			
60	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 24V AC		5 Τεμ.			
61	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 48V AC		5 Τεμ.			
62	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 230V AC		5 Τεμ.			
63	Βάση μικρορελέ 8pin		15 Τεμ.			
64	Βάση μικρορελέ 11pin		15 Τεμ.			
65	ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT612		3 Τεμ.			
66	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (PELE START-STOP) PT611A1		3 Τεμ.			
67	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ με 7m PRG7		3 Τεμ.			
68	ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΠΟΛΟ λ/2) RDP141		3 Τεμ.			
69	ΚΕΡΑΙΑ VHF ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ RHG		2 Τεμ.			
70	Διακόπτης Πόρτας 1-0-2 με δυνατότητα επέκτασης 10A		5 Τεμ.			
71	Μπουτόν Φωτιζόμενο Κόκκινο NC Φ22		5 Τεμ.			
72	Μπουτόν Φωτιζόμενο Πράσινο NO Φ22		5 Τεμ.			
73	Ενδεικτική Λυχνία Πράσινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
74	Ενδεικτική Λυχνία Κίτρινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
75	Ενδεικτική Λυχνία Κόκκινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
76	Φλοτέρ Νερού IP68 με 10m Καλώδιο		5 Τεμ.			
77	Καλώδιο H05V -K 1mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		2 Τεμ.			
78	Καλώδιο H07V -K 4mm ²		30 Μέτρα			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 7

	χρώμα ΜΑΥΡΟ					
79	Καλώδιο H07V -K 6mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
80	Καλώδιο H07V -K 10mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
81	Καλώδιο H07V -K 16mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
82	Καλώδιο H07V -K 25mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
83	Καλώδιο H07V -K 35mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
84	Καλώδιο H07V -K 50mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα			
85	Συσσωρευτής μολύβδου 12V 7Ah		5 Μέτρα			
86	Χαλκός γείωσης 16mm ²		10 Τεμ.			
87	Πλάκα γείωσης 1000X1000X3		1 Τεμ.			
88	Βελτιωτικό γείωσης		2 Τεμ.			
89	Τροφοδοτικό ράγας 1000mA, 13,8V, με φόρτιση		1 Τεμ.			
90	Πρίζα σούκο UPS χωνευτή με το πλαίσιο		2 Τεμ.			
91	Πρίζα δικτύου χωνευτή RJ11		2 Τεμ.			
92	Λάμπα Φθορισμού 36 W - 1,20 m		15 Τεμ.			
93	Λάμπα Φθορισμού 59 W - 1,50 m		10 Τεμ.			
94	Λάμπα Φθορισμού 18 W – 60 cm		10 Τεμ.			
95	Σκαφάκια 2X1,20m για λάμπες φθορισμού		5 Τεμ.			
96	Σκαφάκια 2X1,50m για λάμπες φθορισμού		5 Τεμ.			
97	Στάρτερ s,10		5 Τεμ.			
98	Στάρτερ s,2		5 Τεμ.			
99	Πολύμπριζο 4 θέσεων με προστασία υπέρτασης με καλώδιο 1,5m		4 Τεμ.			
100	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥΚΟ - Τάση Ρεύματος :		4 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 7

	230 V, Ένταση Ρεύματος : 16 A Μέγιστα Watt : 3680 W, Χρώμα : Λευκό να δέχεται 3 σούκο.					
101	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC, 2 ΕΠΑΦΩΝ, 8 PIN		5 Τεμ.			
102	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC, 2 ΕΠΑΦΩΝ, 8 PIN		5 Τεμ.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
			Φ.Π.Α.			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ.

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 50/2018 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 20/11/18 και ώρα 13:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ  ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
---	--

