

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 7

<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΣ</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>	
<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	
<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>	

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ</b>						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΕΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζευς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li> <li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li> <li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li> </ul>		1 ΤΕΜ.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (110kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Φίλτρο λαδιού (110kva)		2 ΤΕΜ.			
7	Λιπαντικό 15-40W (110kva)		16 ΛΙΤΡΑ			
8	Αντιψυκτικό (110kva)		16 ΛΙΤΡΑ			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>						
<b>ΦΠΑ 24% :</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>						

**B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> </ul>		1 ΤΕΜ.			
---	--	--	--------	--	--	--



Τίτλος : <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 7

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li><li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li><li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li><li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li></ul>					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (330kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (330kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (330kva)		35 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (330kva)		32 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>						
<b>ΦΠΑ 24% :</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>						
<b>Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»</b>						
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li><li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li><li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li><li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li><li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li><li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li></ul>		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 3 από 7	

6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ		
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.		
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					
<b>ΦΠΑ 24% :</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					

#### **Δ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li> <li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li> <li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li> </ul>		1 ΤΕΜ		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ		
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.		
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					
<b>ΦΠΑ 24% :</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					

#### **Ε. 1<sup>ο</sup> Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ**

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος,		1 ΤΕΜ.		
---	---	--	--------	--	--

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		ΣεΛ. 4 από 7

	αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			

### **Ε. 2<sup>ο</sup> Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ**

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 5 από 7	

8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.		
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					
<b>ΦΠΑ 24% :</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					

**ΣΤ. Η/Ζ CE PETROGEN, Τ.Κ. ΜΟΝΗΣ**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li> <li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li> <li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li> </ul>		1 TEM.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		3 ΛΙΤΡΑ		
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					
<b>ΦΠΑ 24% :</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					

**Z. 1<sup>ο</sup> Η/Ζ(130 KVA) Ricardo, Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li> <li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li> <li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li> </ul>		1 TEM.		
---	--	--	--------	--	--

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 7

	- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.				
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		18 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		20 ΛΙΤΡΑ		

**Z. 2<sup>ο</sup> Η/Ζ(35 ΚVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης.</li> <li>- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.</li> <li>- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας.</li> <li>- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα.</li> <li>- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.</li> </ul>		1 ΤΕΜ.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ		

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :

Φ.Π.Α. 24 % :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»**

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑΜ», σύμφωνα με τα

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 7

αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 24/2019 μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.


**Παράδοση προσφορών μέχρι 03/10/19 και ώρα 14:00**, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

  
 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

