

Ηράκλειο, 4 -7 - 2019

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία
(Υπ'όψιν Κας Β.Κουτάντου)
Πλατεία Μ. Κατσαμάνη
71500 ΓΑΖΙ

ΘΕΜΑ : Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου.

ΣΧΕΤ : Το υπ'αρ.13760/ 3-7-2019 έγγραφο σας

Σε σχέση με το υπό δημοπράτηση τμήμα της μελέτης του θέματος, [συλλεκτήρες Σ5 (F1-F28) και Σ7(F1-F14)], σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, το σκυρόδεμα παραμένει κατηγορίας C25/30, με μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο 0,5 , τσιμέντο κατηγορίας CEM II ή III ή IV με περιεκτικότητα σε ασβεστόλιθο <20% και επικάλυψη του οπλισμού από 4,0εκ σε 4,5εκ.

Με εκτίμηση,



ΜΑΝΟΛΗΣ Π. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
Δίπλ. Αγγ. – Τοπογράφος Μηχανικός
Μέλος Τ.Ε.Ε. Αρ. Μητρ. 19757
Βλαστών 6, Ηράκλειο Κρήτης 712 02
τηλ. 2810 346.091- Fax 2810 283.170
Α.Φ.Μ. 015948092 ΔΟΥ Ηρακλείου