

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ.

Η ΔΕΥΑΜ διαθέτει τέσσερα αυτοκίνητα κατάλληλα εξοπλισμένα προκειμένου τα συνέργεια της να μπορούν να εκτελούν το έργο τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της επιχείρησης.

Για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., σε άντληση υδάτων και λυμάτων στις περιπτώσεις επισκευής διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, συντηρήσεις, βλαβών από θεομηνία, επεκτάσεις δικτύων κ.λπ., προτείνεται η προμήθεια τριών (3) αντλητικών με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια με CPV :42122220-8 έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 1.080,00 (€) χωρίς Φ.Π.Α. Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2021 της ΔΕΥΑΜ σε βάρος του κωδικού Κ.Α.:12-03 «Εργαλεία». Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

Προτείνεται η προμήθεια να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εκτιμώμενη αξία καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αντλία λυμάτων, inox, 1 hp τουλάχιστον, παροχής 15.000 lt/h (max), στόμιο 2", με σπирάλ σωλήνα 2" 18 μέτρων και τα παρελκόμενα υλικά σύνδεσης (ακροσωλήνιο & σφικτήρας). Σώμα – άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα, με θερμική προστασία κινητήρα, Φλοτέρ	Τεμ.	3	360,00	1.080,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :					1.080,00
Φ.Π.Α. 24% :					259,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					1.339,20

Συντάχθηκε

Παπαδάκη Καλλιόπη
Μηχανολόγος Μηχανολόγος MSc

Παρασκευή Μπαρτσιῶδη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc
Τεχνικός Διευθυντής ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος ΠΕ
Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΜ