	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / M.M.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αντλία λυμάτων, inox, 1 hp τουλάχιστον, παροχής 15.000 lt/h (max), στόμιο 2", με σπирάλ σωλήνα 2" 18 μέτρων και τα παρελκόμενα υλικά σύνδεσης (ακροσωλήνιο & σφικτήρας). Σώμα – άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα, με θερμική προστασία κινητήρα, Φλοτέρ.		3 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ »

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια αντλιών για άντληση υδάτων & λυμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:1647/06-07-2021 τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.


Το παρόν έντυπο αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 13/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι
ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 2

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--