

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ
Προϋπολογισμός: 7.578,18 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115

Ταχ. Κώδ. : 71414

Τηλέφωνο: 2810-824625

FAX: 2810-822964

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, έχει την ευθύνη της επισκευής και συντήρησης δέκα (10) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε αντίστοιχα αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εντός των ορίων ευθύνης της, προκειμένου να είναι δυνατή η αυτόνομη λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής του δικτύου Χ.Τ. της ΔΕΗ. Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του. Στα πλαίσια της περιοδικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κρίνεται απαραίτητη η σωστή λειτουργία και συντήρησή τους.

Η δαπάνη συντήρησης τους με CPV 50532300-6, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 7.578,18 €, χωρίς Φ.Π.Α. για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος H/Z (110KVA) από την εταιρεία CE PETROGEN, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην περιοχή «**ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ**» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ζευσ P110E
- Αριθμός έργου: 10107 (5013078/30)
- Αριθμός κινητήρα: YB51048U845088M
- Τύπος κινητήρα: Perkins 1006TG2A
- Αριθμός γεννήτριας: 179622/55
- Τύπος γεννήτριας: Leroy Somer LL33014B
- Έτος: 2005

B. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος H/Z (330KVA) από την εταιρεία CE PETROGEN, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην περιοχή «**ΒΑΓΙΑΣ**» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Διόνυσος HSW 330E
- Αριθμός έργου: 10309 (0510006602)
- Αριθμός κινητήρα: 65/2230
- Τύπος κινητήρα: Scania DC12
- Τύπος γεννήτριας: Stamford HC 444D

- Αριθμός γεννήτριας: 197430/003
- Τύπος γεννήτριας: Αυτόματος
- Έτος: 2005

Γ. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (20 KVA) της εταιρείας GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: AKG20
- Αριθμός κινητήρα: Model 485D DIAMOND DIESEL
- Τύπος γεννήτριας: LISITE
- Αριθμός γεννήτριας: 5559/15
- Τύπος γεννήτριας: Αυτόματος

Δ. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (20 KVA) της εταιρείας GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: AKG20
- Αριθμός κινητήρα: Model 485D DIAMOND DIESEL
- Τύπος γεννήτριας: LISITE
- Αριθμός γεννήτριας: 5559/13
- Τύπος γεννήτριας: Αυτόματος

Ε. 1^ο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (12 KVA) της εταιρείας GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. «ΚΑΛΕΣΩΝ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: AKG12
- Αριθμός κινητήρα: Model 485D DIAMOND DIESEL
- Τύπος γεννήτριας: LISITE
- Αριθμός γεννήτριας: 5656/14
- Τύπος γεννήτριας: **Αυτόματος**

ΣΤ. 2^ο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (12 KVA) της εταιρείας GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. «ΚΑΛΕΣΩΝ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: AKG12
- Αριθμός κινητήρα: Model 485D DIAMOND DIESEL
- Τύπος γεννήτριας: LISITE
- Αριθμός γεννήτριας: 5655/14
- Τύπος γεννήτριας: **Αυτόματος**

Ζ. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (7 KVA) της εταιρείας CE PETROGEN, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. «ΜΟΝΗΣ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: 7 KVA LOMBARDINI 15 LD 440/B1
- Αριθμός έργου: 17188
- Αριθμός κινητήρα: 4407001242
- Τύπος γεννήτριας: TR 100SC
- Αριθμός γεννήτριας: 0410015127

- Τύπος γεννήτριας: **Αυτόματος**
- Έτος: 2015

Η. 1^ο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (130 KVA) της εταιρείας S. Aivazidis S.A, βρίσκεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο 130 KVA RICARDO M130A4/150
- Συνεχής Ισχύς: 130 kVA
- Εφεδρική Ισχύς: 145 kVA
- Ονομαστική Τάση: 400/230 V
- Μάρκα Πετρελαιοκινητήρα: Ricardo
- Μοντέλο Πετρελαιοκινητήρα: R6105AZLD
- Ονομαστική Ισχύς πετρελαιοκινητήρα: 110 kW
- Ονομαστικές στροφές κινητήρα: 1500 σαλ (rpm)
- Είδος κινητήρα: Απευθείας Έγχυσης / Υδροψυκτος / Τετράχρονος / Ελαιολίπαντος
- Αριθμός κυλίνδρων: 6 σε σειρά
- Κυβισμός: 6,490 lt
- Μέθοδος Εισαγωγής Αέρα: Φυσική
- Έτος: 2013

Θ. 2^ο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (35 KVA) της εταιρείας Ricardo, βρίσκεται στο αντλιοστάσιο λυμάτων στην Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο M35A4/44
- Συνεχής Ισχύς: 35 kVA
- Εφεδρική Ισχύς: 40 kVA
- Ονομαστική Τάση: 400/230 V
- Μάρκα Πετρελαιοκινητήρα: Ricardo
- Μοντέλο Πετρελαιοκινητήρα: R4102D
- Ονομαστική Ισχύς πετρελαιοκινητήρα: 32 kW
- Ονομαστικές στροφές κινητήρα: 1500 σαλ (rpm)
- Είδος κινητήρα: Απευθείας Έγχυσης / Υδροψυκτος / Τετράχρονος / Ελαιολίπαντος
- Αριθμός κυλίνδρων: 4 σε σειρά
- Κυβισμός: 3,857 lt
- Μέθοδος Εισαγωγής Αέρα: Φυσική

Ι. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ (30 KVA) της εταιρείας DAGEN, βρίσκεται στην ΕΕΛ στην Τ.Κ. «ΡΟΔΙΑΣ» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο M35A4/44
- Συνεχής Ισχύς: 0,8
- Εφεδρική Ισχύς: 35 kVA
- Ονομαστική Τάση: 400/230 V
- Μάρκα Πετρελαιοκινητήρα: HUAFENG DONGLI
- Μοντέλο Πετρελαιοκινητήρα: K4100D

- Ονομαστική Ισχύς πετρελαιοκινητήρα: 30,1 kW
- Ονομαστικές στροφές κινητήρα: 1500 σαλ (rpm)

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ετήσια συντήρηση των ανωτέρω Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) με γνήσια ανταλλακτικά, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, παρουσία συνεργείου της ΔΕΥΑΜ και παράδοση ενυπόγραφου τεχνικού δελτίου, μετά το πέρας των εργασιών.

Περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας σε όλα τα μέρη των H/Z (μηχανικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά), παρουσία συνεργείου της ΔΕΥΑΜ και παράδοση ενυπόγραφου τεχνικού δελτίου, κάθε δίμηνο, μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Άμεση ανταπόκριση (60 λεπτά) και επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί στα H/Z με επιτόπιο έλεγχο, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση, παρουσία συνεργείου της ΔΕΥΑΜ. Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν, βαρύνει τη ΔΕΥΑΜ.

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία των H/Z μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Προτείνεται η ανάθεση της επισκευής και συντήρησης των H/Z σε εξειδικευμένη εταιρεία συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σύμφωνα με τα κατωτέρω :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ – Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
A. <u>H/Z CE PETROGEN, Ζευς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».</u>				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 ΤΕΜ.	260,00	260,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (110kVA)	1 ΤΕΜ.	32,07	32,07
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kVA)	1 ΤΕΜ.	23,29	23,29
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kVA)	1 ΤΕΜ.	23,00	23,00
6	Φίλτρο λαδιού (110kVA)	2 ΤΕΜ.	8,12	16,24
7	Λιπαντικό 15-40W (110kVA)	16 ΛΙΤΡΑ	5,23	83,68
8	Αντιψυκτικό (110kVA)	16 ΛΙΤΡΑ	5,06	80,96
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				869,24
ΦΠΑ 24% :				208,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				1.077,86

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Β. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος ΗSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 ΤΕΜ.	325,00	325,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (330kVA)	1 ΤΕΜ.	96,95	96,95
4	Φίλτρο λαδιού (330kVA)	1 ΤΕΜ.	23,31	23,31
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kVA)	1 ΤΕΜ.	17,58	17,58
6	Λιπαντικό 15-40W (330kVA)	35 ΛΙΤΡΑ	5,23	183,05
7	Αντιψυκτικό (330kVA)	32 ΛΙΤΡΑ	5,06	161,92
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα	1 ΤΕΜ.	39,18	39,18
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				1.196,99
ΦΠΑ 24% :				287,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				1.484,27

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 ΤΕΜ.	130,00	130,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kVA)	1 ΤΕΜ.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)	1 ΤΕΜ.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)	1 ΤΕΜ.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
7	Αντιψυκτικό (kVA)	12 ΛΙΤΡΑ	5,06	60,72
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα	1 ΤΕΜ.	10,00	10,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				729,94
ΦΠΑ 24% :				175,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				905,13

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Δ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 TEM	160,00	160,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 TEM.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 TEM.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 TEM.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
7	Αντιψυκτικό (kva)	12 ΛΙΤΡΑ	5,06	60,72
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα	1 TEM.	10,00	10,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				759,94
ΦΠΑ 24% :				182,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				942,33

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Ε. 1^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΣΩΝ				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 TEM.	160,00	160,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	50,00	250,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 TEM.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 TEM.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 TEM.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
7	Αντιψυκτικό (kva)	12 ΛΙΤΡΑ	5,06	60,72
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα	1 TEM.	10,00	10,00
ΣΤ. 2^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΣΩΝ				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης.			160,00

	- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 TEM.	160,00	
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	50,00	250,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 TEM.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 TEM.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 TEM.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
7	Αντιψυκτικό (kva)	12 ΛΙΤΡΑ	5,06	60,72
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα	1 TEM.	10,00	10,00
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :	1.319,88
			ΦΠΑ 24% :	316,77
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :	1.636,65

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
<u>Z. Η/Ζ CE PETROGEN, Τ.Κ. ΜΟΝΗΣ</u>				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 TEM.	140,00	140,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 TEM.	20,00	20,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 TEM.	14,00	14,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 TEM.	12,00	12,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	3 ΛΙΤΡΑ	5,23	15,69
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :	551,69
			ΦΠΑ 24% :	132,41
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :	684,10

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
<u>H. 1ο Η/Ζ(130 KVA) Ricardo, Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)</u>				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 TEM.	160,00	160,00

2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 ΤΕΜ.	20,00	20,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 ΤΕΜ.	14,00	14,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 ΤΕΜ.	12,00	12,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	18 ΛΙΤΡΑ	5,23	94,14
7	Αντιψυκτικό (kva)	20 ΛΙΤΡΑ	5,06	101,20
Θ. 2^ο Η/Ζ(35 ΚVA) Ricardo, Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 ΤΕΜ.	140,00	140,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 ΤΕΜ.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 ΤΕΜ.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 ΤΕΜ.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
7	Αντιψυκτικό (kva)	12 ΛΙΤΡΑ	5,06	60,72
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				1.481,28
ΦΠΑ 24% :				355,51
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				1.836,79

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Ι. Η/Ζ(30 ΚVA) DAGEN, Τ.Κ. «ΡΟΔΙΑΣ» (ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)				
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.	1 ΤΕΜ.	140,00	140,00
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο	5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	70,00	350,00
3	Φίλτρο αέρα (kva)	1 ΤΕΜ.	70,00	70,00
4	Φίλτρο λαδιού (kva)	1 ΤΕΜ.	20,00	20,00
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)	1 ΤΕΜ.	16,00	16,00
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)	14 ΛΙΤΡΑ	5,23	73,22
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) :				669,22
ΦΠΑ 24% :				160,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :				829,83

Συντάχθηκε

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δρ.- Μηχ., Διπλ/χος ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ