

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 4KW 9A		3 Τεμ.			
2	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 5,5KW 12A		3 Τεμ.			
3	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 7,5KW 18A		3 Τεμ.			
4	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 11KW 25A		3 Τεμ.			
5	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 15KW 32A		3 Τεμ.			
6	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 18,5KW 38A		3 Τεμ.			
7	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230, 22KW 50A		3 Τεμ.			
8	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 30KW 65A		3 Τεμ.			
9	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 37KW 80A		3 Τεμ.			
10	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 45KW 95A		2 Τεμ.			
11	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 55KW115A		2 Τεμ.			
12	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 75KW150A		2 Τεμ.			
13	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 5,5 KW 9...13A		2 Τεμ.			
14	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 7,5 KW 12...18A		2 Τεμ.			
15	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 11 KW 17...25A		2 Τεμ.			
16	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 15 KW 23...32A		2 Τεμ.			
17	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 18,5 KW30...40A		2 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 6

18	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 22 KW 37...50A		2 Τεμ.			
19	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 30 KW 48...65A		2 Τεμ.			
20	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 6A		5 Τεμ.			
21	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 10A		5 Τεμ.			
22	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 16A		5 Τεμ.			
23	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 10A		5 Τεμ.			
24	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 16A		5 Τεμ.			
25	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 25A		5 Τεμ.			
26	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 32A		5 Τεμ.			
27	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 40 A		8 Τεμ.			
28	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 63A		8 Τεμ.			
29	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 80A		8 Τεμ.			
30	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 125A		8 Τεμ.			
31	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 160A		8 Τεμ.			
32	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 100A		8 Τεμ.			
33	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 125A		8 Τεμ.			
34	Βάση NH00 3P 160A Στήριξη Ράγας Πλήρως Καλυμμένες		2 Τεμ.			
35	Βάση NH01 250A με Επαφές Βίδας για Ακροδέκτη		2 Τεμ.			
36	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 1,6...2,5A D09...D38		2 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 6


37	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 5,5...8A		2 Τεμ.			
38	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 9...13A		2 Τεμ.			
39	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 16...24A		2 Τεμ.			
40	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 23...32 A		2 Τεμ.			
41	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 30...40A		2 Τεμ.			
42	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 37...50A		2 Τεμ.			
43	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 48...65A		2 Τεμ.			
44	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 63...80A		2 Τεμ.			
45	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 80...104A		1 Τεμ.			
46	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 95...120A		1 Τεμ.			
47	Χρονική Επαφή Delay on 0,1-30sec		2 Τεμ.			
48	Χρονική Επαφή Delay off 0,1-30sec		2 Τεμ.			
49	Βοηθητική Επαφή 2NO+2NC		5 Τεμ.			
50	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ RT432		3 Τεμ.			
51	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1-60min RT425		3 Τεμ.			
52	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1-15min RT424		3 Τεμ.			
53	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 12V AC		5 Τεμ.			
54	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V AC		5 Τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 6

55	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V AC		5 Τεμ.			
56	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 230V AC		5 Τεμ.			
57	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V DC		5 Τεμ.			
58	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V DC		5 Τεμ.			
59	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 12V AC		5 Τεμ.			
60	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 24V AC		5 Τεμ.			
61	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 48V AC		5 Τεμ.			
62	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 230V AC		5 Τεμ.			
63	Βάση μικρορελέ 8pin		15 Τεμ.			
64	Βάση μικρορελέ 11pin		15 Τεμ.			
65	ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΤ612		3 Τεμ.			
66	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΡΕΛΕ START-STOP) ΡΤ611Α1		3 Τεμ.			
67	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ με 7m PRG7		3 Τεμ.			
68	ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΠΟΛΟ λ/2) ΡDIP141		3 Τεμ.			
69	ΚΕΡΑΙΑ VHF ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΡΗG		2 Τεμ.			
70	Διακόπτης Πόρτας 1-0-2 με δυνατότητα επέκτασης 10Α		5 Τεμ.			
71	Μπουτόν Φωτιζόμενο Κόκκινο NC Φ22		5 Τεμ.			
72	Μπουτόν Φωτιζόμενο Πράσινο NO Φ22		5 Τεμ.			
73	Ενδεικτική Λυχνία Πράσινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
74	Ενδεικτική Λυχνία Κίτρινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
75	Ενδεικτική Λυχνία Κόκκινο Φ22 230V AC		5 Τεμ.			
76	Φλοτέρ Νερού IP68 με 10m Καλώδιο		5 Τεμ.			
77	Καλώδιο Η05V -Κ 1mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		2 Μέτρα			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 6

78	Καλώδιο H07V -K 4mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
79	Καλώδιο H07V -K 6mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
80	Καλώδιο H07V -K 10mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
81	Καλώδιο H07V -K 16mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
82	Καλώδιο H07V -K 25mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
83	Καλώδιο H07V -K 35mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
84	Καλώδιο H07V -K 50mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 Μέτρα		
85	Συσσωρευτής μολύβδου 12V 7Ah		10 Τεμ.		
86	Χαλκός γείωσης 16mm ²		10 Τεμ.		
87	Πλάκα γείωσης 1000X1000X3		1 Τεμ.		
88	Βελτιωτικό γείωσης		2 Τεμ.		
89	Τροφοδοτικό ράγας 1000mA, 13,8V, με φόρτιση		1 Τεμ.		
90	Πρίζα σούκο UPS χωνευτή με το πλαίσιο		2 Τεμ.		
91	Πρίζα δικτύου χωνευτή RJ11		2 Τεμ.		
92	Λάμπα Φθορισμού 36 W - 1,20 m		15 Τεμ.		
93	Λάμπα Φθορισμού 59 W - 1,50 m		10 Τεμ.		
94	Λάμπα Φθορισμού 18 W – 60 cm		10 Τεμ.		
95	Σκαφάκια 2X1,20m για λάμπες φθορισμού		5 Τεμ.		
96	Σκαφάκια 2X1,50m για λάμπες φθορισμού		5 Τεμ.		
97	Στάρτερ s,10		5 Τεμ		
98	Στάρτερ s,2		5 Τεμ		
99	Πολύμπριζο 4 θέσεων με προστασία υπέρτασης με καλώδιο 1,5m		4 Τεμ		
100	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥΚΟ - Τάση Ρεύματος : 230 V, Ένταση Ρεύματος:16A Μέγιστα Watt : 3680 W, Χρώμα : Λευκό να δέχεται 3 σούκο.		4 Τεμ		
101	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC, 2 ΕΠΑΦΩΝ, 8 PIN		5 Τεμ		

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 6

102	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC, 2 ΕΠΑΦΩΝ, 8 PIN		5 Τεμ			
103	Τηλεφωνικές συσκευές για τηλεφωνικό κέντρο		4 Τεμ			
104	Σύστημα τηλεειδοποίησης με μηνύματα από κινητή τηλεφωνία		1 Τεμ			
105	Χρονικό καθυστέρησης 1-60sec		2 Τεμ			
106	Τριφασικός Επιτηρητής Ασυμμετρίας & Διαδοχής με ουδέτερο PT431		2 Τεμ			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
			Φ.Π.Α.			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ.32/2021 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα. Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 15/11/2021 και ώρα 13:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι
ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--