



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι

Τηλέφωνο : (2810) 824625

E-mail: deyam@deyamalevizi.gr

Γάζι : 25/05/2022

Αρ. Πρωτ. : 1250

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια δύο πλαστικών δεξαμενών προκειμένου να τοποθετηθούν στην περιοχή Αρμός της Κοινότητας Αχλάδας, οι οποίες θα υδροδοτούν την περιοχή με επέκταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ από τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας. Με την παρεμβολή των δεξαμενών αυτών στο δίκτυο ύδρευσης, αποκόπτεται η πίεση λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφορά, αποφεύγοντας πλήγματα στους αγωγούς.

Η δαπάνη με CPV : 44611500-1 έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 2.740,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ με το ποσό των 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 14-04 και με το ποσό των 240,00 € χωρίς Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 25-05-02, του προϋπολογισμού του έτους 2022.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	<p>Δεξαμενή υπέργεια, πλαστική, όγκου 10 τόνων και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :</p> <p>1) Το υλικό κατασκευής της θα πρέπει να είναι 100% παρθένο πρωτογενές πολυαιθυλένιο HDPE για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.</p> <p>2) Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (μαύρο χρώμα) και μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.</p> <p>3) Άθραυστο καπάκι.</p> <p>4) Κατάλληλες για πόσιμο νερό,</p> <p>5) 5ετής εγγύηση</p> <p>6) χωρίς οπή εξόδου νερού</p>	2 ΤΕΜ	1.250,00	2.500,00

	Η δεξαμενή θα είναι κατακόρυφη κυλίνδρου με ενδεικτικές διαστάσεις: Όγκος: 10 τόνων Ύψος: 2,00 μ. περίπου Διάμετρος : 2,60 μ. περίπου			
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 150, PN 16	1 ΤΕΜ.	240,00	240,00
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :		2.740,00
		ΦΠΑ 24% :		657,60
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€):		3.397,60

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

Θεωρήθηκε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ